Vorschläge zum TOP: 7 – Planung Haushalt 2018

Instandsetzung Regenwasserableitung von Buswendeschleife / Feuerwehr / Grundschule / Kita / DGH über Landwehrwall zum Vorfluter

- Vorhandene Leitung ist aus 1963 und stark desolat. Bei Totalausfall droht Überschwemmung in o.g. Bereichen.

Ausbau Siedlerweg

- Durchführung einer Informationsveranstaltung für die Anlieger, um herauszufinden, ob ein Straßenausbau überhaupt gewollt ist

Parkplatz Weidener Straße gegenüber der Schule

- Restbeschotterung

Schnittpunkt Bahn-Bus in der Straße „Am Bahnhof“

- Planung für bürgerfreundliche Nutzbarkeit durch Parkflächen

Friedhof Jeber-Bergfrieden -Trauerhalle-

- Fenster und Türen erneuern, Malerarbeiten innen und außen

Trauerhalle Weiden

- Risse in der Fassade
- Malerarbeiten innen

Saal Weiden

- Defekte Steckdosen im Bühnenbereich
- Defekte Heizkörperventile (div.)
- Malerarbeiten im Eingangsraum

Landwehrwall

- Aufstellung eines Schildes über die historische Bedeutung des Landwehrwalls als deklariertes Flächen- Boden- und Baudenkmal

Ländlicher Wegebau

- Forcierung und haushaltmäßige Absicherung des im Bodenordnungsverfahren Weiden vorgesehenen Wegebbaus
- Erhaltung der Bahnbrücke als unsere einzige Umfahrungsmöglichkeit des innerörtlichen Bahnübergangs bei Havarien oder sonstigen Bauarbeiten

Feuerwehrgerätehaus Jeber-Bergfrieden

- Abgasabsauganlage
- Deckenlampen in der Fahrzeughalle sind nicht mehr zulässig (Brandgefahr)
- Fenster in den Aufenthaltsräumen verkitten und streichen
- Diverse Putzausbesserungen
- Abflussrinne vor den Toren entspricht nicht den Anforderungen. Bei Starkregen dringt das Wasser in die Fahrzeughalle ein und wird nicht genügend abgeleitet.

Feuerwehrgerätehaus Weiden

- Abgasabsauganlage
- Treppenerneuerung. Die Treppe ist stark Unfall gefährdet, steht schon seit 2016 im Haushalt und soll schon seit Juni 2017 in der Ausschreibung sein.

Spielplatz Weiden

- Sanierung ist aufgrund des desolaten Zustandes zwingend erforderlich (Elterneingabe aus 2016 liegt dem zuständigen FB vor)
- Laut Nachtragshaushaltentwurf 2017 ist die Sanierung für 2018 vorgesehen (mit Eigenanteil aus Spenden und Fanta Spielplatzinitiative)

Gemeindestraßen

- Sanierung Großkopfsteinpflaster der Rotdornstraße im Bereich Kreuzung bis Bahnübergang ist aufgrund von starken Fahrbahnunebenheiten erforderlich. Durch diese Unebenheiten entstehen durch den Fahrzeugverkehr Bodenschwingungen, die Schädigungen der anliegenden Häuser und Gebäude verursachen. Bürgerbeschwerden liegen vor.
- Verbindungsstraße Weiden – Bräsen ist durch Rissbildung gezeichnet, welche bei Frosteinwirkung größere Schäden verursachen.

Verbindungsstraße Jeber-Bergfrieden – Weiden (K2O 04)

- Jahrelang stehen wir mit dem Baulastträger wegen des schlechten Zustandes der Großkopfsteinpflasterstraße in Kontakt zur Verbesserung der Straßenoberfläche. Der Ortschaftsrat bittet um diesbezügliche Unterstützung des FB unserer Verwaltung.

Gehwegbau

- Grundhafter Gehwegausbau „Am Bahnhof“ von Bushaltestelle bis Beginn Asphaltstraße.
(Fördermittel erforderlich, beitragspflichtig)